



ISTITUTO GIORDANO



ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

0407-CPR-774 (IG-040-2014)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

ACCESSORI PER SERRAMENTI - DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI FERMOPORTA PER PORTE GIREVOLI

identificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

DS DICTATOR S.r.l.

Via P.M. Curie, 5/7 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - Italia

e prodotti nello stabilimento

Via P.M. Curie, 5/7 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - Italia

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

sono applicate e che

i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 18/02/2014 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata rimanga valida o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 18/02/2014

Revisione n. 0

Il D.O.P. dell'anno corrente viene inviato in caso di ordine. Codice 040330ESET

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD
(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'Amministratore Delegato
(Dott. Ing. Vincenzo Iommi)

Foglio 1 di 2

ALLEGATO AL CERTIFICATO 0407-CPR-774 (IG-040-2014)

Revisione n. 0 del 18/02/2014

“ELETTROMAGNETE EM 50 (040330ESET) marca GE.CO.”

Classificazione:

In base alle prove eseguite, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma UNI EN 1155:2003, il campione in esame, costituito da un dispositivo elettromagnetico fermoporta per porte girevoli denominato “ELETTROMAGNETE EM 50 (040330ESET) marca GE.CO.” e presentato dalla ditta DS DICTATOR S.r.l. - Via P.M. Curie, 5/7 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Italia, può essere classificato con il seguente sistema di codifica a 6 cifre:

3	5	4	1	1	2
---	---	---	---	---	---

dove le cifre hanno il significato indicato nel prospetto seguente:

CIFRA	CARATTERISTICA	VALORI POSSIBILI
1 ^a	Categoria d'uso	grado 3: porte per uso da parte del pubblico o altri utilizzatori che non abbiano particolare incentivo a prestare attenzione, cioè quando è possibile un uso scorretto della porta.
2 ^a	Durabilità	grado 5: 50000 cicli di prova grado 8: 500000 cicli di prova
3 ^a	Forza del fermoporta	grado 3: 60 kg grado 4: 80 kg grado 5: 100 kg grado 6: 120 kg grado 7: 160 kg
4 ^a	Idoneità all'utilizzo nelle porte per compartimentazione tagliafuoco/antifumo	grado 1: adatto all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo, purché venga soddisfacentemente accertato il contributo di resistenza al fuoco del dispositivo elettromagnetico fermoporta all'insieme porta tagliafuoco/tagliafumo specificato
5 ^a	Sicurezza	grado 1: tutti i dispositivi fermoporta devono soddisfare il requisito essenziale della sicurezza nell'impiego
6 ^a	Resistenza alla corrosione	grado 0: nessuna resistenza alla corrosione grado 1: debole resistenza grado 2: media resistenza grado 3: alta resistenza grado 4: altissima resistenza

Rif. Rapporto di prova n. 281218/6051/CPD emesso da Istituto Giordano S.p.A.